



Stargard, dnia 11.04 2024r.r.

Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2024

prowadzone w formie elektronicznej poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego <https://zozstargard.pl/category/zamowienia-publiczne-2024/> oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zapytania@zozstargard.pl

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej Pzp).
– podstawa prawna: : art. 2 ust 1 pkt 1 Pzp.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Usługa w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, tel. 91-578-92-22

REGON 000304562 NIP 854-19-38-710

Postępowanie prowadzi: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Wojska Polskiego 27 pok. 001, 73-110 Stargard

Strona internetowa postępowania: <https://zozstargard.pl/category/zamowienia-publiczne-2024/>

Służbowy e-mail do korespondencji: zapytania@zozstargard.pl

Godziny pracy: 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

2. Opis przedmiotu zamówienia i kod CPV

1) Przedmiotem zamówienia jest *Usługa w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.*

2) Kod PCV:

50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów

~~31122000-7 Jednostki prądotwórcze~~

3) Usługa obejmuje wykonanie kompleksowych przeglądów rocznych i okresowych, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 zapytania ofertowego oraz Wykaz urządzeń stanowiący Załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

5) Zamówienie nie jest podzielone na części (pakiety).

6) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru prac, zgodnie z Załącznikiem nr 5 zapytania ofertowego, podpisanego przez obie Strony.

7) Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy będą stałe w trakcie trwania umowy.

8) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

9) Miejszem wykonania zamówienia: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

RADCA PRAWNY

Zbigniew Trojanowski
*niewłaściwe skreślić



- a) ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, Budynek H2.
b) ul. Staszica 16 w Stargardzie, plac za Budynkiem C
- 10) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** zapytania ofertowego.
- 11) **Zalecana jest wizja lokalna** po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Markiem Komornickim tel.: 533 367 013, adres e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl

3. Szczegółowy opis części zamówienia

- 1) **Szczegółowy opis** przedmiotu zamówienia zawiera **Opis przedmiotu zamówienia** stanowiący **Załącznik nr 2** oraz **Wykaz urządzeń** stanowiący **Załącznik nr 3** zapytania ofertowego.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybraną/wybrane części zamówienia.
- 3) Wszelkie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, że dopuszcza się składanie ofert równoważnych:
 - a) we wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami,
 - b) w sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych,
 - c) ilekroć w treści niniejszym zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do niego, Zamawiający powołuje się na jakiegokolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
- 4) W ciągu **2 dni** roboczych od podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów w związku z koniecznością uzgodnienia z użytkownikami ich czasowego wyłączenia z eksploatacji.

4. Warunki realizacji zamówienia

- 1) Termin realizacji umowy: **36 miesięcy** od dnia podpisania umowy tj. od dnia do dnia
- 2) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera umowa, której wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Zapytania ofertowego.
- 3) Termin zakończenia potwierdzony zostanie podpisem protokołu odbioru końcowego prac. Stanowiącego **Załącznik nr 5** zapytania ofertowego - Protokół odbioru prac.
- 4) W okresie obowiązywania umowy wykonanych zostanie po 3 przeglądy główne wraz z przeglądami okresowymi i oraz po 3 przeglądy okresowe każdego z agregatów prądotwórczych wykonującym zalecenia producenta.
- 5) Przeglądy główne roczne wykonywane będą w miesiącu maju danego roku (2024, 2025, 2026). W przeglądzie głównym zostaną min. wymienione płyny eksploatacyjne, filtry, paski klinowe oraz zostaną wykonane czynności z przeglądu okresowego.
- 6) Przeglądy okresowe wykonywane będą w miesiącu maj i listopad danego roku (2024, 2025, 2026).

*niewłaściwe skreślić

- 7) Przeglądy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.
- 8) Urządzenia nie podlegają gwarancji.
- 9) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera umowa, której wzór stanowi **Załącznik nr 4** zapytania ofertowego.
- 10) Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przeglądu będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
- 11) Termin płatności: **60 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy protokołu odbioru prac w dwóch egzemplarzach oraz prawidłowo wystawionej faktury.
- 12) Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- 13) Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru prac wypełniony przez Wykonawcę zgodnie z **Załącznikiem nr 5** zapytania ofertowego i podpisany bez uwag przez obie Strony wraz z załączonymi protokołami przeglądu agregatów prądowórczych.

5. Warunki udziału Wykonawcy w realizacji zamówienia

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
- 2) Wszystkie czynności związane z usługą konserwacji, - serwisem należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji agregatów, tzw DTR, opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami producenta.
- 3) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi spełnić następujące warunki:
 - a) posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej złożonej oferty brutto,
 - b) dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądowórczego (3 agregatów prądowórczych i automatyki),
 - c) posiadać kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia i w ramach prowadzonej działalności wykonuje przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacje, montaż urządzeń agregatów prądowórczych i automatyki.
 - d) przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
 - e) przedstawić referencje, udokumentowane wykonanie 2 zleceń na kwotę co najmniej złożonej oferty,
 - f) posiadać uprawnienia energetyczne E1 oraz D1;
- 4) Spełnienie warunku odbędzie się poprzez:
 - a) wypełnienie i podpisanie wykazu stanowiącego **Załącznik nr 8** oraz **Załącznik nr 9** do niniejszego zapytania ofertowego;
 - b) dołączenie do oferty kopii stosownych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie pracowników lub osób, z których zasobów Wykonawca będzie korzystał zgodnie z **Załącznikiem nr 9** zapytania ofertowego,
 - c) dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - uprawnienia do obsługi i serwisowania agregatów prądowórczych jednego z producentów,
 - d) dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie w zakresie energetycznym E1 i oraz D1,
 - e) dołączenie do oferty dokumentu autoryzacji serwisu **SDMO** lub **Fago** w zakresie przeglądów dla agregatów i współpracującej automatyki.

*niewłaściwe skreślić

- f) dołączenie do oferty kopii odpisu z właściwego rejestru z działalności gospodarczej,
 - g) podpisanie oświadczeń, o których mowa w **Załączniku nr 1** zapytania ofertowego;
 - h) dołączenie do oferty wzoru protokołu z przeglądu dla danego urządzenia do akceptacji przez Zamawiającego jako **Załącznik nr 7** zapytania ofertowego.
- 5) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco książki serwisowej, sporządzenie protokołów.
 - 6) Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych netto i brutto dla całości wykonywanych prac zgodnie z **Załącznikiem nr 6** zapytania ofertowego, ich suma będzie stanowiła ogólną wartość całego zamówienia.
 - 7) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtowej po wykonaniu przedmiotu umowy i załączeniu do faktury podpisanego protokołu odbioru prac Zamawiającemu.
 - 8) W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca wliczy wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu, robociznę, niezbędne materiały eksploatacyjne takie jak: przewody, baterie, złączki elektryczne i inne drobne materiały wskazane w instrukcji obsługi w celu dokonania prawidłowego przeglądu. Zaoferowana ryczałtowa cena przedstawiona jest z rozbiciem na poszczególne urządzenia. Suma tych pozycji składa się na wartość całego zamówienia, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** zapytania ofertowego.
 - 9) W przypadku konieczności napraw, stwierdzonych podczas przeglądu urządzeń, celem dokończenia przeglądu, zakupu części zamiennych na naprawy pokryje Zamawiający, po uprzedniej akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Naprawa może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.
 - 10) W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych w terminie 1 dnia roboczego w przypadku konieczności przyjazdu. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia telefonicznie musi nastąpić w terminie 3 godzin od zgłoszenia.
 - 11) W przypadku napraw i awarii części zamienne i materiały nie wymienione w punkcie 8) konieczne do usunięcia awarii lub koniecznej naprawy-wymiany, pokrywa Zamawiający z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie awarii następuje niezwłocznie, w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłużej niż 12 godzin, natomiast naprawa odbędzie się po akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji kalkulację cenową Wykonawca wykaże ceny materiałów i do wyceny zastosuje stawkę rbg wskazaną w ofercie.
 - 12) W przypadku korzystania z zasobów innych osób, należy wskazać z jakich zasobów Wykonawca zamierza korzystać. Do realizacji jakiej części zamówienia oraz na jakich zasadach zostały udostępnione Wykonawcy ww. zasoby. W **Załączniku nr 9** zapytania ofertowego Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

	Kryterium	Waga kryterium	Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium
1.	Cena za przeglądy	60%	60 pkt
2.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię - do 5 godzin - do 10 godzin - do 12 godzin	10% 5% 0	10 pkt 5 pkt 0 pkt
3.	Stawka za roboczogodzinę przy naprawie	20%	20 pkt
4.	Gwarancja (nie krótsza niż 12 miesięcy) - 36 miesięcy - 24 miesiące - 12 miesięcy	10% 5% 0	10 pkt 5 pkt 0 pkt

a) cena – waga 60%

- Ocenie podlega łączna cena oferty brutto za wszystkie przeglądy, zgodnie z wyliczeniem z **Załącznika nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, zwana dalej ceną.
- Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną ofertową z uwzględnieniem należnego podatku VAT według stawki obowiązującej Wykonawcę, zgodnej z aktualnym stanem prawnym na dzień wyznaczony na złożenie ofert.

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60\% \text{ pkt} \times 100 = \text{liczba punktów za kryterium cena}$$

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

~~Cenę należy przedstawić w **OFERCIE** – oświadczeniu Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 1** zapytania ofertowego.~~

b) Czas reakcji na zgłoszoną awarię (nie dłuższy niż 12 godzin) – waga 10%

- do 5 godzin – 10 pkt
- do 10 godzin – 5 pkt
- 12 godzin – 0 pkt
- Czas reakcji w przypadku awarii należy przedstawić w **OFERCIE** – oświadczeniu Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.

c) **Stawka roboczogodziny przy naprawie – waga 20%**

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena rbg z oferty najniższej}}{\text{Cena rbg z oferty badanej}} \times 20\% \times 100 = \text{liczba punktów za kryterium:}$$

cena roboczogodziny

- Ocenia podlega stawka 1 roboczogodziny brutto, zgodnie z wyliczeniem z **Załącznika nr 8** do niniejszego zapytania ofertowego.
- W przypadku naprawy za koszty materiałów wykonawca otrzyma wynagrodzenie przedstawione w kosztorysie. Zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- Kosztorys powinien uwzględnić stawkę roboczogodziny określonej w ofercie oraz wyszczególnienie cen materiałów do akceptacji Zamawiającego (Dyrektora, Głównej Księgowej) .
- Cena musi być zgodna ze szczegółowym wyliczeniem dla poszczególnych przeglądów agregatów stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- Stawkę roboczogodziny należy przedstawić w **OFERCIE** – oświadczeniu Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego

d) **Gwarancja (nie krótsza niż 12 miesięcy) – waga 10%**

- 12 miesięcy - 0 pkt
 - 24 miesiące - 5 pkt
 - 36 miesięcy - 10 pkt
- Gwarancję należy przedstawić w **OFERCIE** – oświadczeniu Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego
- 2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny brutto i pozostałych kryteriów.
 - 3) W przypadku wystąpienia w ofercie błędów rachunkowych/obliczeniowych Zamawiający dokona ich poprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 - 4) W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający dokona wyboru oferty i uzna za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną brutto za przeglądy, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie brutto Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

7. Termin związania ofertą

- 1) Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od dnia otwarcia ofert.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zapytania@zozstargard.pl do dnia **17.04.2024r. do godz. 9.00**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2024r. o godz. 9.10.**

9. Instrukcja składania ofert

- 1) Zgłoszenie do postępowania wymaga przesłania na adres e-mail: zapytania@zozstargard.pl we wskazanym w pkt. 8 terminie oferty wraz z załącznikami (podpisanej w formie pdf

*niewłaściwe skreślić

lub opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- 2) Na ofertę składa się wypełniona i podpisana OFERTA – oświadczenie Wykonawcy, którą należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** zapytania ofertowego, bądź zgodnie z jego treścią:
 - a) Wykonawca nie powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze oferty, opracowanym przez Zamawiającego. OFERTĘ – oświadczenie Wykonawcy – dołącza jako załącznik podpisany przez osoby umocowane (wymienione w dokumentach rejestracyjnych np. KRS lub CEiIDG). W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 - b) Niezastosowanie wzoru określonego w **Załączniku nr 1** zapytania ofertowego nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.
 - c) Wykonawca przedstawi inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy).
- 3) **Zamawiający nie wymaga odrębnego podpisania Formularza oferty wraz z załącznikami w przypadku opatrzenia dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
- 4) O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na adres e-mailowy Zamawiającego zapytania@zozstargard.pl
- 5) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę poprzez przesłanie do Zamawiającego e-mailem pisma (podpisanego skanu w formie pdf lub opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) z informacją o wycofaniu złożonej oferty. Pismo Wykonawcy powinno być podpisane przez upoważnione osoby. Oferta podlegająca wycofaniu na wniosek Wykonawcy zostanie usunięta i nie będzie podlegała ocenie.
- 6) Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały ocenie, z uwzględnieniem okoliczności określonych ust. 11 pkt. 7.
- 7) W przypadku określonym w pkt. 6, Wykonawca otrzyma e-mailem informację zwrotną od Zamawiającego, że oferta wpłynęła po terminie i nie będzie podlegać ocenie.
- 8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 1) Wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia, które Zamawiający zobowiązany jest umieszczać będą publikowane na stronie internetowej postępowania pod adresem <https://zozstargard.pl/category/zamowienia-publiczne-2024/>.
- 2) Wszelkie informacje Zamawiający przekazuje za pośrednictwem strony internetowej postępowania. Możliwe jest także dodatkowo przekazywanie Wykonawcy informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz informacje, przekazywane przez Wykonawcę odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zapytania@zozstargard.pl. W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer referencyjny sprawy (zapytania ofertowego), której ona dotyczy.
- 4) Oświadczenia, wnioski lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
- 5) Za datę i godzinę wpływu oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego



przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zapytania@zozstargard.pl. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytania@zozstargard.pl. W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer referencyjny sprawy (zapytania ofertowego), której ona dotyczy.

- 6) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie z zastrzeżeniem zapisów ust. 11 pkt. 2. zapytania ofertowego.
- 7) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania.
- 8) **Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:**
 - w sprawach formalnych: Pani Karolina Idryjan, Pani Małgorzata Stępień tel. służbowy 91 57 89 221, e-mail służbowy: zapytania@zozstargard.pl w sprawach merytorycznych: Pan Marek Komornicki, tel. służbowy 533 367 013, e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) zmiany terminu składania ofert,
- 2) nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców,
- 3) zmiany treści zapytania ofertowego,
- 4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie,
- 5) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- 6) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert,
- 7) rozpatrzenia ofert złożonych po terminie składania ofert w uzasadnionej sytuacji, leżącej w interesie Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje

- 1) aukcji elektronicznej,
- 2) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- 3) zaliczek dla Wykonawców,
- 4) prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- 1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi **Załącznik nr 10** zapytania ofertowego.

14. Rozstrzygnięcie postępowania

- 1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert.
- 2) Protokół z wyboru Wykonawcy bądź protokół z unieważnienia postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej postępowania i w trybie określonym w ust. 9 zapytania ofertowego.
- 3) Z wybranym Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** zapytania ofertowego.

15. Załączniki:

*niewłaściwe skreślić



Integralną część Zapytania ofertowego stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz OFERTY
- Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń
- Załącznik nr 4 – Wzór Umowy
- Załącznik nr 5 – Protokół odbioru prac
- Załącznik nr 6 – Formularz cenowy
- Załącznik nr 7 – Protokół przeglądu dla danego urządzenia (wzór przedstawi Wykonawca)
- Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych przeglądów agregatów prądotwórczych
- Załącznik nr 9 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
- Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO

Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Maier

11.04.2024

Data i podpis
wnioskodawcy/ kierownika jednostki

Zatwierdzam
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w. Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk
Data i podpis
Kierownika Zamawiającego/ Dyrektora pionu)

RADCA PRAWNY
Zbigniew Trojanowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Królikowska

*niewłaściwe skreślić



(pieczęć oferenta)

Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard

OFERTA

Nazwa:
Siedziba:
Telefon / faks
E-mail
NIP:
REGON:
Nr KRS/ ewidencji gospodarczej¹:

Osoba upoważniona do podpisania umowy w przypadku uzyskania zamówienia:

(imię, nazwisko, funkcja)

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na *Usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.*

oferujemy następujące warunki:

Lp	Czego dotyczy usługa	Cena netto przeglądu w PLN	Podatek % VAT	Cena brutto usługi przeglądu w PLN	Stawka brutto 1 rbg (roboczo-godziny) naprawy	Czas reakcji w przypadku u awarii (nie dłuższy niż 12 godzin)	Wartość netto Gwarancja (nie krótsza niż 12 miesięcy)
1	<i>Usługę w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji SPWZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.</i>						

Słownie łączna wartość brutto w PLN

.....
.....

1. Oceny oferty dokonywać się będzie na podstawie ilości punktów przyznanych za kryterium: cena brutto przeglądu.

*niewłaściwe skreślić



2. W zaoferowaną cenę zostały wliczone wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty: koszty dojazdu, robociznę, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT oraz niezbędne materiały eksploatacyjne (przewody, złączki elektryczne i inne drobne materiały wskazane w instrukcji obsługi).
3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4. W przypadku wystąpienia w ofercie błędów rachunkowych/obliczeniowych Zamawiający dokona ich poprawy na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Termin płatności wynosi **60 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Termin realizacji umowy – **36 miesięcy** od daty podpisania umowy.
7. Ostateczny termin zakończenia i odbioru wszystkich prac nie może przekroczyć**2026r.**
8. Termin związania z ofertą wynosi **30 dni** od dnia otwarcia ofert.
9. Zapłata za usługę odbywać się będzie na podstawie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy objętego zapytaniem ofertowym.

Informujemy że:

1. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,
2. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to..... zł netto*,
3. w przypadku wyłonienia naszej firmy na Wykonawcę zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia / umowy będzie:
....., służbowy e-mail:
(*imię i nazwisko*)
służbowy nr tel.,
4. pisemne zlecenia Zamawiającego, w których określi zakres i miejsce wykonywania usługi należy przekazywać na adres e-mail:(jeśli dotyczy),
5. krajem pochodzenia naszej firmy, zgodnie z normą PN-EN ISO 3166-12008P jest (proszę wpisać kod np. PL42), województwo.....

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w **Załączniku nr 4** do zapytania ofertowego - projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszystkie wymagane informacje w zakresie przedmiotu zaproszenia do złożenia niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

*niewłaściwe skreślić



5. Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
8. Oświadczamy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz zobowiązujemy się do poinformowania podwykonawców o konieczności przestrzegania przez nich w/w przepisów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczam, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskujemy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
10. Oświadczam, że firma nasza należy do kategorii przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. DZ.U. z 2021, poz. 162) dot. definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich :
 - mikro przedsiębiorca
 - mały przedsiębiorca
 - średni przedsiębiorca
 - duży przedsiębiorca

Jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi mi odpowiedzialność karna z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”.

Do oferty załączam:

1.
2.
3.

.....
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)

*niewłaścive skreślić



Opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenia będące przedmiotem umowy nie podlegają gwarancji zgodnie **Załącznikiem nr 3** zapytania ofertowego (**– Wykaz urządzeń**).
2. Miejscem wykonania zlecenia jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 - a. ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, Budynek H2.
 - b. ul. Staszica 16 w Stargardzie, plac za Budyńkiem C
3. Przeglądy główne roczne wykonywane będą w miesiącu Maja roku (2024, 2025, 2026). W przeglądzie głównym zostaną min. wymienione płyny eksploatacyjne, filtry, paski klinowe oraz zostaną wykonane czynności z przeglądu okresowego.
4. Przeglądy okresowe wykonywane będą w miesiącu Maj i Listopad danego roku (2024, 2025, 2026).
5. Przeglądy wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00
6. W okresie obowiązywania umowy wykonanych zostanie po 3 przeglądy główne wraz z przeglądami okresowymi oraz po 3 przeglądy okresowe każdego z agregatów prądotwórczych wykonującym zalecenia producenta.
7. Urządzenia nie podlegają gwarancji.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Komornicki Marek nr tel. 533 367 013, e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl
9. Termin wykonania usługi: **36 miesięcy od dnia podpisania umowy**.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem zlecenia - autoryzacja jednego z posiadanych urządzeń SMDO lub Fago,
12. Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przeglądu będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
14. Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie **Załącznik Nr 5** Protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Strony wraz z załączonymi protokołami przeglądu agregatów prądotwórczych.
15. Wykonawca do oferty załączy własny protokół przeglądu dla poszczególnych urządzeń jako **Załącznik nr 7** - Protokół z przeglądu dla danego urządzenia (przedstawiony przez zamawiającego)
16. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco książki serwisowej, sporządzenie protokołów.
17. Próby będą zapisane przez Wykonawcę w dzienniku agregatu prądotwórczego z adnotacją o zaistniałych anomaliach.
18. Wszystkie czynności związane z usługą konserwacji - serwisem należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji agregatów. tzw DTR, opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami producenta.
19. **W przypadku awarii** Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych w terminie 1 dnia roboczego w przypadku konieczności przyjazdu. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia telefonicznie musi nastąpić w terminie 3 godzin od zgłoszenia.



20. W ramach kontroli rocznej Wykonawca dokona raz do roku (Maj) kontroli jakości zgromadzonego paliwa w zbiorniku zewnętrznym pod względem jego przydatności do zasilania agregatów przez autoryzowane Laboratorium. Protokół kontroli próbek paliwa zostanie dołączony do dokumentacji. Koszty kontroli jakości paliwa pokryje zamawiający na podstawie f-ry wystawionej przez Laboratorium/podmiot- które to badanie jakości paliwa wykona.
21. W ramach przeglądu rocznego i okresowego Wykonawca dokona 2 razy do roku testy funkcjonalny agregatu i pomiary parametrów pracy: testy mają trwać **minimum 1h**.
 - a) z obciążeniem - zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, tem. chłodzenia, częstotliwość w uzgodnieniu z Zamawiającym (w związku z koniecznością poinformowania oddziałów szpitalnych i przesunięciu zabiegów) poprzez wyłączenie napięcia w rozdzielni energetycznej
 - b) bez obciążenia - zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, tem. chłodzenia, częstotliwość.
22. W zaoferowaną cenę oferty ryczałtową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, eksploatacyjne w tym koszty dojazdu ,robociznę oraz niezbędne materiały eksploatacyjne filtry, przewody, smary, paski klinowe i inne drobne materiały.
23. Zakup części zamiennych nie wymienione w pkt 22) oraz koszty naprawy pokryje zamawiający po uprzedniej akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Wykonawca w kalkulacji cenowej naprawy uwzględni zakup materiałów, części zamiennych i zastosuje stawkę rbh podaną w ofercie.
24. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, a ich koszt pokrywa Zamawiający, zostanie ona po diagnostyce przedstawiona w postaci oferty z kalkulacją cenową naprawy po akceptacji Zamawiającemu, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie, a naprawa może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.
25. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w ramach umowy pracowników Działu Technicznego w zakresie podstawowej obsługi raz w roku - w dniu przeglądu głównego.
26. W ramach usługi wykonawca zainstaluje system GSM monitorujący pracę agregatu prądotwórczego ul. Staszica 16 dla 6 sygnałów wyjściowych: 1. Agregat Start, 2. Agregat Stop, 3 Zanik napięcia 4. Przywrócenie napięcia 5. Otwarcie drzwi agregatu 6. Wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa - stop agregatu.
27. W ramach usługi przeglądu okresowego wykonawca dokona przeglądu systemu dostaw paliwa dla zespołu agregatów prądotwórczych ul. Wojska Polskiego 27 wraz ze zbiornikami 1000 l i 15 000 litrów.
28. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan **Komornicki Marek**, nr tel. 533-367-013.
29. **Zalecana jest wizja lokalna** po uprzednim uzgodnieniu terminu z zastępcą kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Markiem Komornickim tel.: 533 367 013.

ZAKRES WYMAGANYCH PRAC SERWISOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ:

I. W przeglądzie głównym raz w roku w miesiącu **maju** obejmującym:

1. Oględziny stanu szczelności układów:
 - a) smarowania,
 - b) paliwowego,
 - c) chłodzenia,
 - d) wydechu
 - e) stanu pasków klinowych.
2. Wymiana płynów eksploatacyjnych:
 - a) oleju silnikowego


*niewłaściwe skreślić

- b) płynu chłodniczego
3. Wymiana płynów i filtrów
 - a) filtrów oleju.
 - b) filtrów paliwa.
 - c) filtra powietrza.
 - d) filtrów chłodziwa.
4. Pomiary stanu izolacji prądnicy,
5. Utylizacja materiałów eksploatacyjnych - olejów i płynów oraz filtrów.
6. Wykonanie testów sprawdzenia poszczególnych podzespołów:
 - a) układ smarowania - połączenie i szczelność,
 - b) układ paliwowy - połączenia i szczelność,
 - c) układ chłodzenia - połączenia i szczelność,
 - d) układ wydechowy - połączenia i szczelność,
 - e) panel operatorski - połączenia i sprawność,
 - f) usunięcie osadów z układów paliwowych,
 - g) regulacja kurków zaworowych, kontrola wtryskiwaczy,
 - h) mierniki elektryczne i elementy sterowania *
 - i) poziom oleju w silniku,
 - j) grzałka - połączenie, działanie,
 - k) poziom chłodzenia,
 - l) przewody energetyczne, mocowanie,
 - m) naciąg pasków klinowych,
7. Ocena stanu technicznego akumulatorów:
 - a) kontrola napięcia ładowania w postoju
 - b) poziom elektrolitu w akumulatorach,
 - c) przewody i końcówki akumulatorów,
8. Przegląd okresowy zgodny z zakresem określonym w II.

II. W zakresie wymaganych prac serwisowych dla dwóch agregatów prądotwórczych w przeglądzie okresowym w miesiącu listopadzie :

1. Kontrola wyposażenia dodatkowego silników:

- a) Rozruszniki.
- b) Podgrzewanie wody.
- c) Połączenie silnik-prądnica prądu przemiennego.
- d) Szczelność układu wydechowego.
- e) Wskaźniki na tablicy sterowniczej.
- f) Mocowanie silnika i elementów amortyzujących.
- g) Ładowarki, tłumiki, grzałek itp.

2. Obieg oleju napędowego:

- a) Kontrola poziomu w zbiorniku dziennym. *
- b) Weryfikacja szczelności obiegu.
- c) Kontrola poprawnego funkcjonowania elektro-poziomu i pompy paliwowej.
- d) Kontrola stanu przewodów giętkich.

3. Obieg oleju:

- a) Kontrola poziomów:
 - I. karter silnika
 - II. turbo

- b) Weryfikacja szczelności obiegu.

4. Chłodzenie:

- a) Kontrola stanu pasa napędowego.
- b) Kontrola poziomów w obiegu chłodzenia.
- c) Kontrola stężenia płynu przeciw zamarzaniu i płynu przeciw osadzaniu się kamienia.
- d) Kontrola termostatów sterowania i oporników podgrzewania.
- e) Kontrola przewodów.
- f) Kontrola stanu przewodów i ewentualne dokręcenie.
- g) Płyn chłodniczy, płyn przeciw zamarzaniu oraz substancja antykorozyjna, z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta.

5. Część elektryczna:

- a) Przegląd utrzymania technicznego obejmuje:
 - Kontrola stanu zabezpieczeń agregatu.


- Kontrola układu sterowania agregatu.
 - Kontrola stanu połączeń przewodów mocy przy generatorze i szafie sterowniczej.
6. Akumulatory i ładowarki:
- Kontrola ładowania.
 - Czyszczenie zacisków i zapobieganie korozji.
 - Weryfikacja poziomów elektrolitu.
 - Kontrola natężenia ładowania.
7. Prądnica:
- Weryfikacja docisku na łączach.
 - Czyszczenie i odkurzanie aparatury.
 - Kontrola czasu opóźnienia i regulacja, jeśli konieczna.
 - Wymiana diod i kontrolerek, jeśli konieczna.
8. Test:
- Test różnych systemów rozruchu.
 - Test i kontrola wyłączania awaryjnego i zabezpieczeń silnika.
 - Test działania automatycznego.
 - Test pracy pod obciążeniem przez czas minimum 15 minut w uzgodnieniu z Zamawiającym

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 7/ZO/2024

Wykaz urządzeń

l.p	Nazwa urządzenia	Nr ewidencyjny	producent	Dane napędu	Dane prądnicy	Moc agregatu [kW]	lokalizacja	Ostatni przegląd
1	Zespół prądotwórczy	344-01-005	SDMO Francja	VOLVO PENTA	Leroy Sommer Typ A 46.1 VL12C6/4 s/n FD089374/03		Budynek H2 stacji transformat. Przy ul. Wojska Polskiego 27	Luty 2024.
	GS 330S Silent IV		r.prod.	TWD1210G	Nap. 400 V	240		
			04/98	Seria: 2120245684	Moc 300 kVA (D)			
				kW/hp 294/400	240 kW (433A)			
			Automatyka SDMO typ A2	nr FDO89038/05				
2	Zespół prądotwórczy	344-01-006	SDMO	VOLVO PENTA	Typ A 46.1 VL12C6/4 s/n FD089038/05		Budynek H2 stacji transformat. Przy ul. Wojska Polskiego 27	Luty 2024.
	GS 330S Silent IV		r.prod. 04/98	TWD1210G	Nap. 400 V			
				Seria: 2120245167	Moc 300 kVA (D)			
				kW/hp 294/400	240 kW (433A)	240		
			Automatyka SDMO typ A2	nr FDO89374/03				
3			STEROWANIE AMF 25					
4	Zbiornik paliwa - dobowy		Poj. 1000 L	-	-		j.w.	
5	Zbiornik paliwa (podziemny)		Poj. 15 m ³	-	-		Zbiornik podziemny	
6	System powiadomienia uruchomienia agregatu GSM		ROPAM	Monitoring uruchomienia zatrzymania agregatów	Sygnaly monitorowane 1. Agregat Start 2. Agregat Stop			
7	Zespół prądotwórczy Fago	344-01-007	Typ FDG 80 IS	IVECO NEF45sM3*1458937	Moc: 80 kVA/65kW SINCRO SK225MS*1059554	65	Ul. Staszica 16 model zewnętrzny	Styczeń 2023.

(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)

 niewłaściwie skreślić



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024r.

UMOWA nr2024.

zawarta w dniu roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 27, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005388, NIP 854-19-38-710, Regon: 000304562, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

.....

a

.....prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do prowadzonej przez pod numerem....., pod nazwą z siedzibą przy, w, NIP, PESEL:, REGON....., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania na realizację zadania zgodnie z *art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.* - o nazwie: *Usługa w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (3 agregatów prądotwórczych i automatyki) przez okres 36 miesięcy w lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27 i Staszica 16.*

następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest *Usługa w zakresie kompleksowych przeglądów, konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego zlokalizowanego w obiektach SPWZOZ w Stargardzie.*
2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024.
3. Szczegółowy zakres usług obejmuje:

I. W przeglądzie głównym raz w roku w miesiącu maju obejmującym:

- 1) Oględziny stanu szczelności układów:
 - a) smarowania,
 - b) paliwowego,
 - c) chłodzenia,
 - d) wydechu
 - e) stanu pasków klinowych.
- 2) Wymiana płynów eksploatacyjnych:
 - a) oleju silnikowego
 - b) płynu chłodniczego
- 3) Wymiana płynów i filtrów

- a) filtrów oleju.
 - b) filtrów paliwa.
 - c) filtru powietrza.
 - d) filtrów chłodziwa.
- 4) Pomiary stanu izolacji prądnic,
 - 5) Utylizacja materiałów eksploatacyjnych - olejów i płynów oraz filtrów.
 - 6) Wykonanie testów sprawdzenia poszczególnych podzespołów:
 - a) układ smarowania - połączenie i szczelność,
 - b) układ paliwowy - połączenia i szczelność,
 - c) układ chłodzenia - połączenia i szczelność,
 - d) układ wydechowy - połączenia i szczelność,
 - e) panel operatorski - połączenia i sprawność,
 - f) usunięcie osadów z układów paliwowych,
 - g) regulacja kurków zaworowych, kontrola wtryskiwaczy,
 - h) mierniki elektryczne i elementy sterowania
 - i) poziom oleju w silniku,
 - j) grzałka - połączenie, działanie,
 - k) poziom chłodzenia,
 - l) przewody energetyczne, mocowanie,
 - m) naciąg pasków klinowych,
 - 7) Ocena stanu technicznego akumulatorów:
 - a) kontrola napięcia ładowania w postoju
 - b) poziom elektrolitu w akumulatorach,
 - c) przewody i końcówki akumulatorów,
 - 8) Przegląd okresowy zgodny z zakresem określonym w II.

II. W zakresie wymaganych prac serwisowych dla dwóch agregatów prądotwórczych w przeglądzie okresowym w miesiącu listopadzie;

- 1) Kontrola wyposażenia dodatkowego silników:
 - a) Rozruszniki.
 - b) Podgrzewanie wody.
 - c) Połączenie silnik-prądnicą prądu przemiennego.
 - d) Szczelność układu wydechowego.
 - e) Wskaźniki na tablicy sterowniczej.
 - f) Mocowanie silnika i elementów amortyzujących.
 - g) Ładowarki, tłumiki, grzałek itp.
- 2) Obieg oleju napędowego:
 - a) Kontrola poziomu w zbiorniku dziennym.
 - b) Weryfikacja szczelności obiegu.
 - c) Kontrola poprawnego funkcjonowania elektro-poziomu i pompy paliwowej.
 - d) Kontrola stanu przewodów giętkich.
- 3) Obieg oleju:
 - a) Kontrola poziomów:
 - b) karter silnika
 - c) turbo
 - d) Weryfikacja szczelności obiegu.
- 4) Chłodzenie:
 - a) Kontrola stanu pasa napędowego.
 - b) Kontrola poziomów w obiegu chłodzenia.
 - c) Kontrola stężenia płynu przeciw zamarzaniu i płynu przeciw osadzaniu się kamienia.
 - d) Kontrola termostatów sterowania i oporników podgrzewania.
 - e) Kontrola przewodów.
 - f) Kontrola stanu przewodów i ewentualne dokręcenie.
 - g) Płyn chłodniczy, płyn przeciw zamarzaniu oraz substancja antykorozyjna, z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta.
- 5) Część elektryczna:

Przegląd utrzymania technicznego obejmuje:

 - a) Kontrola stanu zabezpieczeń agregatu.





- b) Kontrola układu sterowania agregatu.
- c) Kontrola stanu połączeń przewodów mocy przy generatorze i szafie sterowniczej.

6) Akumulatory i ładowarki:

- a) Kontrola ładowania.
- b) Czyszczenie zacisków i zapobieganie korozji.
- c) Weryfikacja poziomów elektrolitu.
- d) Kontrola natężenia ładowania.

7) Prądnica

- a) Weryfikacja docisku na łączach.
- b) Czyszczenie i odkurzanie aparatury.
- c) Kontrola czasu opóźnienia i regulacja, jeśli konieczna.
- d) Wymiana diod i kontrolerek, jeśli konieczna.

9) Test:

- a) Test różnych systemów rozruchu.
- b) Test i kontrola wyłączania awaryjnego i zabezpieczeń silnika.
- c) Test działania automatycznego.
- d) Test pracy pod obciążeniem przez czas minimum 15 minut w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- 3) Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy, na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnym sprzętem oraz z materiałów własnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia robót, oraz miejsca wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wynikające z przepisów Prawa Energetycznego E1 i D1.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem zlecenia - autoryzacja jednego z posiadanych urządzeń SMDO lub Fago.
6. Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przeglądów będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Wykonawca przedstawi stosowne uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądów.
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco książki serwisowej, sporządzenie protokołów. Próby będą zapisane przez Wykonawcę w dzienniku agregatu prądotwórczego z adnotacją o zaistniałych anomaliach.
9. Wykonawca wykona bezpłatnie wszelkie prace dodatkowe wynikające z zagrożenia (spowodowanego robotami) bezpieczeństwa ludzi, obiektów itp. powstałe w trakcie wykonywania robót.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek prowadzenia prac objętych umową oraz koszty wszelkich roszczeń (odszkodowań) osób trzecich, spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót.
11. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.



12. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych w terminie 1 dnia roboczego w przypadku konieczności przyjazdu. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia telefonicznie musi nastąpić w terminie 3 godzin od zgłoszenia.
13. W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, a ich koszt pokrywa Zamawiający, zostanie ona po diagnostyce przedstawiona w postaci oferty z kalkulacją cenową naprawy po akceptacji Zamawiającemu, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie, a naprawa może nastąpić tylko po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.
14. Naprawa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30. Istnieje możliwość zmiany godzin realizacji umowy po ówczesnym uzgodnieniu z Zamawiającym.
15. Zakup części zamiennych nie wymienionych w pkt 13 oraz koszty naprawy pokryje zamawiający po uprzedniej akceptacji kalkulacji cenowej przedłożonej przez Wykonawcę. Wykonawca w kalkulacji cenowej naprawy uwzględni zakup materiałów, części zamiennych i zastosuje stawkę rbh podaną w ofercie.
16. W ramach przeglądu rocznego i okresowego Wykonawca dokona 2 razy do roku testy funkcjonalny agregatu i pomiary parametrów pracy: testy mają trwać minimum 1h.
 - a) z obciążeniem - zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, tem. chłodzenia, częstotliwość w uzgodnieniu z Zamawiającym (w związku z koniecznością poinformowania oddziałów szpitalnych i przesunięciu zabiegów) poprzez wyłączenie napięcia w rozdzielni energetycznej
 - b) bez obciążenia - zapis napięcia, ciśnienia oleju, pr. obrotowej, tem. chłodzenia, częstotliwość.
17. W ramach usługi wykonawca zainstaluje system GSM monitorujący pracę agregatu prądotwórczego ul. Staszica 16 dla 6 sygnałów wyjściowych. 1. Agregat Start, 2. Agregat Stop, 3 Zanik napięcia 4. Przywrócenie napięcia 5. Otwarcie drzwi agregatu 6. Wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa - stop agregatu.
18. Po przeprowadzeniu prac Wykonawca sporządzi protokół odbioru prac w dwóch egzemplarzach i przekaze je Zleceniodawcy.
- 19.. Miejscem wykonania zamówienia: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 - a) ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, Budynek H2.
 - b) ul. Staszica 16 w Stargardzie , plac za Budynkiem C

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na poprawne działanie zespołów prądotwórczych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia i w ramach prowadzonej działalności wykonuje przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacje, montaż urządzeń agregatów prądotwórczych i automatyki.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w ramach umowy pracowników Działu Technicznego w zakresie podstawowej obsługi raz w roku - w dniu przeglądu głównego.
5. Realizacja zamówienia będzie następowała na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego odbioru potwierdzonego protokołem. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego stanowiącego integralną część umowy.



6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub uchybienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wady lub uchybienia nadają się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do przerwania czynności odbioru, a następnie zażądania usunięcia wad lub uchybień, z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu do usunięcia wad lub uchybień. Strony postanawiają, że po usunięciu wad lub uchybień, dokonają kontynuacji czynności danego odbioru albo będą wykonywać czynności danego odbioru od początku, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

§ 4. Oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do zespołów prądowców w sposób umożliwiający prawidłowe, bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.

§ 5

1. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych z wykonaniem niniejszej Umowy są:

ze strony Wykonawcy:

- 1) Imię i nazwisko:
tel.: (..),
e-mail:.....
- 2) Imię i nazwisko:
tel.: (..),
e-mail:.....

ze strony Zamawiającego:

- 1) Imię i nazwisko: Marek Komornicki
tel.: (+48) 533 367 015,
e-mail: m.komornicki@zozstargard.pl

2. Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, Strony mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Termin

1. Termin wykonania zamówienia – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
tj. od dniado dnia.....

§ 7. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 strony ustalają:

..... zł netto (słownie złotych :.....zł netto) tj.
..... zł brutto (słownie złotych: zł brutto).



2. Należność za fakturę VAT zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez strony protokołu wykonanych prac objętych umową.
3. Płatność przedmiotu umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a -108F ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana stawki podatku nie może powodować zmiany ceny.
6. Z tytułu napraw Wykonawcy należne wynagrodzenie będzie obejmowało jedynie prace wykonywane wyłącznie za zgodą i wiedzą Zamawiającego.
7. W zaoferowaną cenę ryczałtową Wykonawca musi wliczyć wszelkie koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie przeglądu, naprawy i serwisowania agregatów w szczególności koszty dojazdu, robocizny, oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych –filtry, przewody, smary, paski klinowe i inne drobne materiały.
8. W przypadku konieczności napraw stwierdzonych podczas przeglądu urządzeń celem dokończenia przeglądu zakup części zamiennych i materiałów koniecznych do usunięcia awarii koszty pokryje Zamawiający, Wykonawca przedstawi w postaci oferty kalkulację cenową zakupu części oraz naprawy do akceptacji Zamawiającemu. Naprawa może nastąpić tylko i wyłącznie po pisemnym zleceniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

§ 8. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - 1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 - 2) opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości wynikających z niestaranego wykonania zadania - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Strona, która naruszyła postanowienia umowy obowiązana jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
- ~~4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie.~~
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli:
 - 1) szkoda przekracza wartość kar umownych,
 - 2) kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

§ 9. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (lub od jej części) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:



- 1) niewykonania przez Wykonawcę naprawy zleconej przez Zamawiającego,
 - 2) w razie innego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych niniejszą umową,
 - 3) w razie wystąpienia innych okoliczności, które zgodnie z umową uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od całości bądź części umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy — naliczonego zgodnie z umową.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub niepodjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy, po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma.

§ 10. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku:
 - 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania obowiązków stron,
 - 2) wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia w tym mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. pogodą uniemożliwiająca wykonanie umowy, inne zdarzenia niezawinione przez żadną ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód,
 - 3) zmiany potrzeb Zamawiającego uzasadniających zmniejszenie lub zmianę przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana ta nie będzie niekorzystna dla Zamawiającego.

§ 11. Korespondencja

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.
2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.
3. Forma pisemna obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień oraz przesyłaniu korespondencji.
4. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za doręczone.

§ 12. Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:



- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozstargard.pl,
 - 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 80 ustawy z dnia 11. 09. 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP),
 - 4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby zrealizować ww. cel. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa PZP,
 - 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
3. Wykonawca wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia RODO stanowiący informacje znajdującą się na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pod adresem www.zozstargard.pl, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej.

§ 13. Ustalenia końcowe

1. Przedmiot umowy nie może być przenoszony przez Wykonawcę na osoby trzecie.
2. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
4. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.



5. Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej umowy podlegają rygorom Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



• Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Protokół odbioru prac

sporządzony dnia2024 r. w Stargardzie
w sprawie wykonania prac zgodnie z Umową Nr.....

1. Wykonanie okresowego przeglądu zespołu/agregatu prądowórczego.
 - a. Załączono protokoły z przeglądu agregatów:
 - b. ul. Staszica 16
 - c. ul. Wojska Polskiego 27 zespół 1
 - d. ul. Wojska Polskiego 27 zespół 2
2. Sprawdzenie zadziałania monitoringu sygnałów GSM - TAK / NIE
3. Przegląd zbiorników na paliwo ul. Wojska Polskiego 27 - TAK / NIE
4. Kontrola jakości paliwa ul. Wojska Polskiego 27 - TAK / NIE
5. Wymiana filtrów / płynów eksploatacyjnych - TAK / NIE
6. Dokonano napraw ilość rbg

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania prac stwierdza się **wykonanie/nie wykonanie** zgodnie z umową.

Uwagi:

.....
.....
.....

Przedstawiciel (Wykonawcy):

1.

Przedstawiciel (Zamawiającego):

1.

.....
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)



Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Formularz cenowy

Lp	Czego dotyczy usługa	Lokalizacja	Budynek	Ilość przeglądów w skali całej umowy	cena netto za 1 przegląd	cena brutto za 1 przegląd	wartość netto	wartość brutto
1	Przeгляд główny z okresowym zespołu agregatów prądotwórczych	Wojska Polskiego 27	H2	3				
2	Przeгляд główny z okresowym agregatu prądotwórczego	Staszica 16	C	3				
3	Przeгляд okresowy zespołu agregatów prądotwórczych	Wojska Polskiego 27	H2	3				
4	Przeгляд okresowy agregatu prądotwórczego	Staszica 16	C	3				
5	Wykonanie systemu GSM	Staszica 16	C	1				
6	Roboczogodziny zaplanowane	Wojska Polskiego 27	H2	20				
RAZEM								

.....
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
województwo zachodniopomorskie

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Protokół przeglądu dla danego urządzenia

(wzór Wykonawcy)



Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Wykaz wykonanych usług w zakresie kompleksowych przeglądów i konserwacji zespołów prądotwórczych

L.p.	Określenie przedmiotu usługi	Data wykonania usługi	Nazwa i adres usługodawcy	Wartość brutto wykonanej Usługi
1.				
2.				
3.				

UWAGA:

- 1) Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 3 usług w zakresie kompleksowych przeglądów i konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (agregatów prądotwórczych)
- 2) Na życzenie zamawiającego należy załączyć referencje bądź inne dokument potwierdzające fakt należytego wykonania bądź wykonywania wykazanych usług.
- 3) Minimalne wartości brutto wykonanych lub wykonywanych usług wymagane przez Zamawiającego na mogą być niższe niż wartość oferty brutto.

.....
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)



Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

L.p.	Imię i nazwisko	Specjalność/ zawód/ uprawnienia	Doświadczenie	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa do dysponowania tą osobą
1.					Dysponuje* Będę dysponował *
2.					Dysponuje* Będę dysponował *
3.					Dysponuje* Będę dysponował *

UWAGA:

- 1) Wykonawca realizujący zamówienie musi posiadać kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającą uprawnienia do wykonywania prac w zakresie kompleksowych przeglądów i konserwacji i napraw zespołu prądotwórczego (agregatów prądotwórczych)
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- 2) Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji umowy będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
- 3) Do wykazu należy dołączyć dokumenty kopie stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika lub osoby, z której zasobów Wykonawca będzie korzystał.
- 4) Do oferty dołączyć autoryzację serwisu SDMO lub Fago w zakresie przeglądów dla agregatów i współpracującej automatyki.

.....
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)



Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego nr 7/ZO/2024

Klauzula informacyjna RODO

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
- 6) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
 - 7) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozstargard.pl,
 - 8) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 80 ustawy z dnia 11. 09. 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP),
 - 9) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 10) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
5. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
- 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - 6) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby zrealizować ww. cel. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa PZP,
-