



Stargard, 10.03.2025r.

SPWZOZ/ZPZ-3.III/5.1/2025/M.S.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/ZO/2024 na dostawę UPS z modulem baterii akumulatorów oraz kartą SNMP wraz z montażem dla SPWZOZ w Stargardzie

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści inny typ akumulatorów, o nie gorszych parametrach jak w zapytaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści UPSa o wymiarach: szerokość 500mm, wysokość 860 mm, głębokość 887 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (SxWxG) 350x1075x800cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów innego producenta niż wskazane w zapytaniu: AML, MWP, SBL ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza



Pytanie 5:

Dla jakiego dokładnie obciążenia jest wymagany czas podtrzymania 30 minut ?

Odpowiedź: do 30 KW

Pytanie 6:

Jakie są wymiary aktualnie posiadanego stelaża ?

Odpowiedź: 3 piętra po 10 akumulatorów, na piętrze po 2 rzędy po 5 szt. długość rzędu 87 cm, szerokość rzędu 33,5 cm

Pytanie 7:

Czy należy wykorzystać obecny stelaż czy można zastosować nowy ?

Odpowiedź: TAK

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk